



## EXERCICE MISE A L'ABRI – ALERTE ATTENTAT INTRUSION

- Date : 08/12 09h07
- Déclenchement : Alerte PRONOTE + Alerte sirène PPMS
- Origine : exercice de bassin – scénario imposé : intrusion de deux individus après détonations extérieures
- Temps de PPMS : 10mn
- Remarques :
  - Evacuation des zones de circulation très rapide
  - Mise à l'abri des personnes sur le mode « se cacher/se barricader » : très rapide et efficace
  - Respect correct des consignes : se taire – éteindre les lumières – se dissimuler – patienter
- Défaillances :
  - 3 élèves visibles dans les couloirs (se trouvaient dans les WC lors de l'alerte ou ne savaient pas où se cacher)
  - Sonnerie d'alerte peu audible dans deux salles du bâtiment F
  - Vestiaires 5 et 6 bruyants au gymnase
  - 1 professeur visible au gymnase
  - Les gardiens du gymnase n'ont pas respecté l'exercice de PPMS (mais ils ont prévenu les professeurs)
  - Pas de système d'alerte sonore ou visuelle de déclenchement de PPMS au gymnase
  - Mme MAINET MAILARD signale qu'elle n'a pas pu fermer réellement sa salle dans les algécos car le système de blocage avec des manches à balai est peu adapté. De plus, la non-audition des alarmes est gênante mais cela sera réglé par le montage d'un boîtier de rappel, cela a été vu lors de la réunion de maintenance de jeudi 8 décembre en présence de M.CLERY chargé de la construction des bâtiments démontables qui a pu constater ce fait.
- Mesures correctives :
  - Trouver un moyen pour fermer les portes des salles du bâtiment F de l'intérieur- pose d'un transparent opaque sur les portes d'entrée des salles du bâtiment F.
  - Rappel des consignes pour les personnels se trouvant confrontés à une situation étrange (aucune personne visible, silence général, portes fermées).
  - Refaire un PPMS uniquement au gymnase